

Raadstue-Plakat.

Magistraten i Kjøbenhavn gjør vitterligt:

I Henhold til §22 i Lov af 15de Maj 1868 om Brandvæsenet i Kjøbenhavn fastsættes herved følgende Forskrifter for Indretning og Drift af Tændstikfabrikker:

- A. Den Del af Fabrikken i hvilken Æskerne og Kasserne forfærdiges, Træet sønderdeles til Stikker, disse sættes i Rammer, skal i Henseende til dens Indretning og Drift være underkastet Bestemmelserne i §25 i Lov af 15de Maj 1868 om Brandvæsenet i Kjøbenhavn med den sig dertil sluttende Raadstueplakat af 1ste December 1870. Hertil hørende Tørrestuer, der opvarmes til en højere Temperatur end 30^o Reaumur skulle være opførte helt af Sten og Metal.
- B. Den del af Fabrikken, i hvilken Svovlingen og Paraffineringen foregaar, hvor der arbejdes med Tændsatsen eller Strygeflademassen, eller de i dem virksomme Bestanddele, eller hvor der findes ikke indpakkede satsede Stikker, skal forunden at opfylde Bestemmelserne i §25 i ovennævnte Lov tillige være underkastet følgende Bestemmelser:
1. Samtlige Arbejdslokaler skulle være beliggende i Kjælder- eller Stueetagen. Alle Ovne i disse Lokaler - dog med Undtagelse af Ovnene i de Lokaler, hvori Svovlingen og Paraffineringen samt Dypningen foregaar - skulle, forsaavidt de opvarmes med Ild, være omgivne af en fast Metalskjærm mindst 3 Fod høj og i en Afstand af mindst 1 Fod fra Ovnen. Over horizontale Varmerør, der ligge mindre end 3 Fod fra Gulvet, skal anbringes skraatstillede Metalskjærme, anbragte saaledes, at intet Affald kan falde ned paa Rørene eller blive liggende paa Skjærmene.
 - 2a. De Lokaler, hvori der arbejdes med Tændsatsen eller de i samme virksomme Bestanddele, eller hvor der findes ikke indpakkede satsede Stikker, skulle være adskilte fra de Lokaler, hvori der foretages noget Arbejde med Strygeflademassen eller de i samme virksomme Bestanddele ind i eller gennem de førstnævnte Lokaler, ligesom Arbejderne fra de sidstnævnte Lokaler ikke maa have Adgang til de førstnævnte Lokaler eller omvendt.
 - 2b. De Reskaber, som anvendes til noget Arbejde ved Tændsatsen, maa ikke anvendes til Arbejde ved Strygeflademassen.
 3. Opvarmning af den færdige Tændsatsmasse maa kun ske ved Damp eller varmt Vand.
 4. De Rum, i hvilke Svovlingen og Paraffineringen foregaard skulle være adskilte fra de Rum i hvilke der arbejdes med eller haves Oplag af satsede Stikker eller Tændsatsen.
 - 5a. Tørrelokalerne skulle være adskilte fra Fabrikens øvrige Arbejdsrum og maa ikke benyttes til anden Arbejdsvirksomhed end Tørringen.
 - 5b. Hvor Tørrelokalerne opvarmes ved kunstig Varme, maa Temperaturen intetsteds i Lokalet, hvor der findes anbragt Rammer med satsede Stikker, overskride 20^o R. Temperaturen angives ved et Par Thermometre anbragte i Tørrerummet paa passende Steder og forsynede med et tydeligt Mærke, der viser hvor højt Varmegraden maa stige.
 - 5c. De Reoler, i hvilke Rammerne med de satsede Stikker hensættes til Tørring, skulle ved Skillevægge afdeles i Rum paa ikke over 1 Alens Højde og ikke bredere end 1 Ramme. Hvor der i Tørrerummene findes Ildsteder, skal der enten være Skillevægge mellem hver enkelt Ramme med satsede Stikker, eller tætsluttende Døre for Reolerne.

6. Anvendelsen af "Aftagningsmaskiner" som afgive Tændstikkerne som samlede Masser af løse Stikker, Traver, forbydes. Til Benyttelsen af andre Aftagningsmaskiner udkræves særlig Tilladelse.

7a. De Lokaler, i hvilke der ved Aftagning eller Ifyldning af satsede Tændstikker, samt ved Æskernes eller Tutternes Bestrygning med Strygeflademassen og derpaa følgende Indpakning berskjæftiges 10 Arbejdere eller derover, skulle være forsynede med mindst 2 hensigtsmæssigt beliggende Udgange, som føre ud til det Frie eller til Rum, hvor der ikke arbejdes med eller findes Oplag af ikke indpakkede satsede Stikker, og hvorfra der er let og sikker Adgang til det Frie. Hvor et større Antal Arbejdere ere beskjæftigede paa den nævnte Maade, kan det paabydes at anbringe et større Antal af slige Udgange fra Lokalerne eller at en eller flere af dem skulle føre umiddelbart ud i det Frie.

7b. I Aftagnings- og Ifyldningslokalerne maa der ikke findes større Oplag af indpakkede Stikker eller en større Mængde af uindpakkede Stikker end nødvendigt for en uafbrudt Fortsættelse af Arbejdet. Saaledes maa der ikke i Lokalet findes mere end 2 á 3 Rammer med satsede Stikker pr. Arbejder.

Hvor Rammerne med de satsede Stikker bringes til Aftagningsstuen i Waggons eller lignende Apparater til Transport af et større Antal Rammer og disse Apparater ere forsynede med Skillevægge mellem hver Ramme, tillades det dog i Aftagningslokalet at have indtil 6 Rammer med satsede Stikker pr. Arbejder, naar mindst Halvdelen af disse Rammer ere i saadanne Apparater. Samlede Masser af løse Tændstikker maa ikke findes i Aftagning- eller Ifyldningslokalet.

7c. Arbejdsbordene i Ifyldnings- eller Aftagningslokalet skulle være adskilte ved Skillevægge af mindst 1 Fods Højde, saaledes, at de enkelte Arbejdspladser, der skulle indtage en Bordplads af mindst 2½ Fods Længde og 2 Fods Brede, derved ere indbyrdes adskilte.

Bordpladen skal være beklædt med Metal.

7d. Langs Arbejdsbordene, paa de Sider, paa hvilke Arbejdspladserne findes og derfra til Udgangen fra Lokalet skal der være en fri Gang af mindst 2 Alens Brede. Hvor der paa begge Sider af Gangen langs Bordene findes Pladser til 10 Arbejdere eller derover, skal Gangens Brede være 3 Alen.

I Gangen af den angivne Brede maa der ikke hensættes Noget, som kan forhindre den frie Passage. Hvor der i Lokalet indføres de i §7b nævnte Waggons, skal Kjørebanelen for disse i Overensstemmelse med de anførte Regler ligge i en Afstand af mindst 2 Alen fra Arbejdsbordene.

8. Børn, som ikke have fyldt deres 14de Aar, maa ikke anvendes til Arbejder ved Tilberedning af Tændsats eller Strygeflademasse, Stikkernes Paraffinering, Svovling eller Dypning og Paastrygning af Strygeflademassen. De maa ikke benyttes til nogetsomhelst Arbejde i Tørrerummene og maa ikke have deres regelmæssige Gang der. I de andre Fabrikslokaler maa Børn kun anvendes, naar de ere under stadig Opsigt af voxne Folk.

9. Samtlige Arbejdsrum skulle altid holdes rene og ryddelige og skal navnlig alt Affald fra Fabrikationen mindst 2 Gange daglig, hver Middag og Aften efter at Arbejdet er standset, omhyggelig fjernes fra Arbejdslokalerne. Forsaavidt der mellem Affaldet findes Tændsats eller Strygeflademasse skal det strax brændes.

C. 1. I Henseende til Vandforsyning, Slukningsredskaber og andre Foranstaltninger til Forebyggelse af Brandfare blive iøvrigt de Forskrifter at efterkomme, som Brandvæsenet i hvert enkelt Tilfælde maatte finde Anledning til at foreskrive.

2. Forinden en Tændstikfabrik sættes i Drift, flyttes, eller dens Drift, efterat have været afbrudt, gjenoptages, skal dette i Henhold til §27 i Lov af 15de Maj 1868 anmeldes til Brandvæsenet i Kjøbenhavn for at dette kan afgjøre, om Fabrikationen maa drives paa det opgivne Sted, og om det iøvrigt Fornødne i Overensstemmelse med denne Lov er iagttaget.
3. Paa enhver af de omhandlede Fabrikker skal mindst et Aftryk af disse Bestemmelser findes opslaaet paa et iøjnefaldende Sted.

Under vedkommende Borgmesters Haand og Stadens Segl

Kjøbenhavn den 16de December 1876

Ehlers

DET DANSKE TÆNDSTIKMUSEUM